

报告编号:

03401-20150413C-S



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0301-1968459  
(任务编号)

产品名称: 低压配器

型号: CCB

检测机构: 湖南电器检测所



# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2011010301519877

发证日期: 2021年01月21日

有效期至: 2031年01月21日

委托人名称 新乡市奥起电气有限公司  
及注册地址 长垣市北外环蒲北工业区

制造商名称 新乡市奥起电气有限公司  
及注册地址 长垣市北外环蒲北工业区

生产企业名称 新乡市奥起电气有限公司  
及生产地址 长垣市北外环蒲北工业区

产品名称和系列、规格、型号 低压配电柜(低压成套开关设备)  
GGD 主母线:InA=1500A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

李崇三

陆楠

### 中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0008527

# 安全型式试验报告




申请编号: A2015CCC0301-1968459 (任务编号) 样品名称: 低压配电柜 型号规格: GGD 商标: / 样品数量: 1台 样品生产序号: #002 收样日期: 2015年5月19日 完成日期: 2015年5月22日 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 新乡市奥起电气有限公司 委托人地址: 长垣县北外环蒲北工业区 生产者: 新乡市奥起电气有限公司 生产者地址: 长垣县北外环蒲北工业区 生产企业: 新乡市奥起电气有限公司 生产企业地址: 长垣县北外环蒲北工业区
---	--

试验依据标准: GB 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GGD  
 额定工作电压 (Ue): 380V  
 额定绝缘电压 (Ui): 660V  
 频率 (f<sub>n</sub>): 50Hz  
 主母线的额定电流 (InA): 1500A~400A  
 配电母线的额定电流 (Inc): /  
 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA  
 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /  
 户内型/户外型: 户内型  
 外壳防护等级: IP30

主检: 李建红	签名: 	日期: 15.5.22
审核: 薛正山	签名: 	日期: 15.5.22
签发: 谢林	签名: 	日期: 15.5.22



- 1、标准变更, 变更为: GB7251.12-2013, 变更前为: GB7251.1-2005,
- 2、主母线的额定电流变更, 变更为: 1500A~400A, 变更前为: 1500A~600A
- 3、原3C认可报告编号: №: C-037-AY021423-2011-S
- 4、原3C证书编号: 2011010301519877
- 5、出具原3C试验报告的检测单位: 山东省产品质量监督检验研究院
- 6、此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。